



- E130CS Brannklassifisert dør/port
- > Rømningsvei
- Brannklassifisert konstruksjon REIM 120
- - - - - Branncellebegrensende konstruksjon EI60
- - - - - Flammeskjerm
- REIM 120 Tak

REVISJON	DATE	TEGNET	BEKJEFT	LOKALITET	TEKST	TEGNET
05	10.08.15	HN	EB	REN	Nytt listverklager akse Y120X14 ikke gjennomført	
04	05.08.15	HN	EB	REN	Brannvegger akse X17 fjernet	
03	13.02.15	HN	EB	REN	Brannvegger akse X14-15Y10-12	
02	24.01.12	VH	VH	REN	REI nye built	

FAG:	TEGNINGSNR:	REVISJON:
A	2 7 2 0	0 5

Branntegning plan 2

- FASE:
- FORPROSJEKT
 - SØKNAD OM TILTAK
 - FORELØPIG
 -
 - ANBUDSTEGNING
 - ARBEIDSTEGNING
 - SOM BYGGET

LOKALISERINGSFIGUR:

BYGGHERR: **Ingvald Ystgaards veg 23 AS**

ARKITEKT: **pka** Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim
Tlf. 73 52 81 30 - pka@pka.no

ENTREPRENØR/KONSULENT:

Ingvald Ystgaards veg 23 - 2. btr.

TEGNET:	KONTR:	DATE:	PROSJEKTR:
HN		07.12.2009	
SAKSANSV:	SAKSBEH:	MÅL:	27064
EB	EB	(A1/A3) 1:150/ 1:300	

Branntegning plan 2

FILNAN:	TEGNINGSNR:	REVISJON:
A	2 7 2 0	0 5